



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00588.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Cấp nước Hòa Hiệp
Ngày lấy mẫu : 11/5/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 11/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM


Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,7	(0,2 - 1,0) mg/L	11/05/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	11/05/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	11/05/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,03	6,0 - 8,5	11/05/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	11/05/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	11/05/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,47	≤ 2 NTU	11/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01: 2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN


Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2023
GIÁM ĐỐC


Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00590.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Bùi Đình Thảo - ấp Đội 2, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 11/5/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 11/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	11/05/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	11/05/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	11/05/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,01	6,0 - 8,5	11/05/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	11/05/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	11/05/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,71	≤ 2 NTU	11/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01: 2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 05 năm 2023



Nguyễn Viết Điện



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 00589.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hòa
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Huỳnh Thị Tuyên - ấp Phú Hòa, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc
Ngày lấy mẫu : 11/5/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 11/05/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	11/05/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	11/05/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	11/05/2023
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,02	6,0 - 8,5	11/05/2023
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	11/05/2023
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	11/05/2023
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,94	≤ 2 NTU	11/05/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01: 2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 22 tháng 05 năm 2023

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện