



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01601.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Nhà máy Cấp nước Cù Bị
Ngày lấy mẫu : 10/10/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,7	(0,2 - 1,0) mg/L	10/10/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2023
4	HL.Arsen	HĐN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	13/10/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,78	6,0 - 8,5	10/10/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/10/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/10/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,24	≤ 2 NTU	10/10/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2023
GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01603.23

Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Mai Tiến Hùng - xã Cù Bị, huyện Châu Đức
Ngày lấy mẫu : 10/10/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	10/10/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2023
4	HL.Arsen	HĐN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	13/10/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,98	6,0 - 8,5	10/10/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/10/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/10/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,41	≤ 2 NTU	10/10/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CDHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 20 tháng 10 năm 2023



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM
Mã số mẫu: 01602.23



Tên khách hàng : Trung tâm nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
Địa chỉ : 39 Đường Hoàng Diệu, Xã Tân Hưng, TP. Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đào Ngọc Đức - thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, huyện Châu Đức
Ngày lấy mẫu : 10/10/2023
Tên mẫu : Nước máy
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)
Ngày nhận mẫu : 10/10/2023
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 11h20.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	10/10/2023
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	10/10/2023
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	10/10/2023
4	HL.Arsen	HDN 30 - Ref. TCVN 6626:2000	KPH (LOD = 0,0002)	≤ 0,01 mg/L	13/10/2023
5	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,93	6,0 - 8,5	10/10/2023
6	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	10/10/2023
7	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	10/10/2023
8	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	10/10/2023

(*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

KPH: không phát hiện

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 10 tháng 10 năm 2023

