

BÁO CÁO
Kết quả nội kiểm chất lượng nước sạch

A. THÔNG TIN CHUNG

- Tên cơ sở cung cấp nước: Trung tâm Nước sạch & VSMT nông thôn.
- Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Diệu, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa.
- Công suất thiết kế: 53.400m³/ngày.đêm; Công suất thực tế trung bình: 49.000-52.000 m³/ngày.đêm.
Tổng số hộ dân được cung cấp nước: 89.423 khách hàng (Hộ dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức).
- Nguồn nước nguyên liệu: 05 nhà máy nước mặt và 02 nhà máy nước ngầm.
- Thời gian kiểm tra: tháng 8 năm 2024.
- Đơn vị lấy mẫu, kiểm tra: Công ty cổ phần Biển Đức.
- Số mẫu và vị trí lấy mẫu:
 - Tổng số mẫu xét nghiệm: 21 mẫu cấp A.
 - Vị trí lấy mẫu gồm:
 - Nhà máy cấp nước Châu Pha lấy 03 mẫu trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Châu Pha.
 - + 01 mẫu tại hộ Hoàng Chiến Thế – ấp Bàu Phượng – xã Châu Pha, trên mạng lưới đường ống phân phối.
 - + 01 mẫu trạm tăng áp Sông Xoài xã Sông Xoài, cuối mạng lưới tuyến ống.
 - Nhà máy cấp nước Long Tân lấy 03 mẫu trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Long Tân.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Bé Ba - khu phố Thanh Bình, thị trấn Đất Đỏ trên mạng lưới đường ống phân phối.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Thị Tâm - khu phố Phước Sơn, thị trấn Đất Đỏ trên mạng lưới tuyến ống.
 - Nhà máy cấp nước Đá Bàn lấy 03 mẫu, trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Đá Bàn.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Anh Tài - ấp Bắc, xã Long Phước trên mạng lưới đường ống phân phối.
 - + 01 mẫu hộ Nguyễn Văn Trí ấp Tân Hòa, xã Long Tân, cuối mạng lưới tuyến ống.
 - Nhà máy cấp nước Hoà Hiệp lấy 03 mẫu, trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Hoà Hiệp.
 - + 01 mẫu tại Nguyễn Thị Bảy - ấp Phú Thọ, xã Hoà Hiệp, trên mạng lưới đường ống phân phối.

- + 01 mẫu tại Nguyễn Văn Tân - Ấp 4, xã Hòa Hội cuối mạng lưới tuyến ống.
- **Nhà máy cấp nước Sông Hỏa lấy 03 mẫu, trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Sông Hỏa.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Anh Minh xã Bông Trang, trên mạng lưới đường ống phân phối.
 - + 01 mẫu tại hộ dân Nguyễn Thị Mai Anh, xã Bung Riềng cuối mạng lưới tuyến ống.
- **Nhà máy cấp nước Sông Ray lấy 03 mẫu, trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Sông Ray.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Tuấn An – ấp Tân Bình, xã Sơn Bình, trên mạng lưới đường ống phân phối.
 - + 01 mẫu tại Phan Thị Vê – ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc cuối mạng lưới tuyến ống.
- **Nhà máy cấp nước Cù Bị lấy 03 mẫu, trong đó:**
 - + 01 mẫu tại nhà máy cấp nước Cù Bị.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Minh Sang – thôn Chòi Đồng, xã Cù Bị, mạng lưới tuyến ống.
 - + 01 mẫu tại hộ Nguyễn Nhân Hiền – thôn Đồng Tâm, xã Cù Bị cuối mạng lưới đường ống phân phối

B. HỒ SƠ THEO DÕI, QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC.

- Sổ nhật ký theo dõi chất lượng nước các nhà máy.
- Sổ nhật ký phân tích chất lượng nước phòng thí nghiệm.
- Các phiếu xét nghiệm chất lượng nước.
- Website: www.trungtamnuocbrvt.com.vn

C. KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC:

Chi tiết đính kèm 21 phiếu kết quả xét nghiệm chất lượng nước các chỉ tiêu cấp A theo QCĐP 01:2022/BR-VT.


Đánh giá: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT.

D. CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC: không.

Đ. ĐỀ NGHỊ: Không./.

Nơi nhận:

- Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bà Rịa-Vũng Tàu (báo cáo);
- Các chi nhánh (theo dõi);
- Website Trung tâm (công bố);
- Lưu: VT, KT.Khánh.



Nguyễn Lưu Thuyên