



TRUNG TÂM QUAN TRẮC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu: NƯỚC CẤP
- Nơi lấy mẫu: TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG CÂY DẦU
Địa chỉ: Ấp Cây Dầu, xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày lấy mẫu: 24/10/2025
- Điều kiện lấy mẫu: Trời nắng
- Ngày nhận mẫu: 24/10/2025 Ngày thử nghiệm: 24/10/2025
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu: TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Diệu, Phường Long Hương, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đơn vị lấy mẫu: PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
- Kết quả:



Stt	Chỉ tiêu (1)	Đơn vị tính	Giới hạn phát hiện	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	Quy chuẩn
					DV1025-93603	QCVN 01-1:2024/BYT
1	pH	-	2 - 12	TCVN 6492:2011 (@)	7,21	6 - 8,5
2	Clo dư tự do	mg/L	0,15	SMEWW 4500-C12.G:2023 (@)	0,48	0,2 - 1
3	Asen (As)	mg/L	0,0003	TCVN 6626:2000 (@)	< 0,0003 (#)	0,01
4	Độ đục	NTU	0,5	TCVN 6184:2008 (@)	< 0,5 (#)	2
5	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	0,5	TCVN 6186:1996 (@)	0,8	2
6	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	0,03	TCVN 6179-1:1996 (@)	< 0,03 (#)	1
7	Coliform	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
8	E.Coli	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
9	Màu sắc	TCU	3	TCVN 6185:2015(C) (@)	< 3 (#)	15
10	Mùi	-	-	SMEWW 2150B:2023 (@)	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HCEM

Trụ sở chính: số 137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 3: số 28B Thi Sách, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: www.moitruonghcm.gov.vn ĐT: 0274. 3824753.

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2024/BYT
 - Vị trí lấy mẫu:
DV1025-93603: TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG CÂY DÂU
 - (*) : Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025 (VILAS - 084)
 - (@) : Phép thử được công nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 - (1) Chỉ tiêu trong môi trường Nước cấp không thuộc phạm vi chứng nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 - (#) : Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
 - Kết luận: Chất lượng nước tại Trạm cấp nước tập trung Cây Dầu có các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
 - Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
- Kiểm tra xác thực: <https://neac.gov.vn/>

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**



Bùi Hồng Nga

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Chí Cường



TRUNG TÂM QUAN TRẮC
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



PL6 - TT - TN - QLM

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

(Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm)

- Tên mẫu:** NƯỚC CẤP
- Nơi lấy mẫu:** Trường Mầm non Hiếu Liêm - TRẠM CẤP NƯỚC TẬP TRUNG CÂY DẦU
Địa chỉ: Ấp Chánh Hưng, xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày lấy mẫu:** 24/10/2025
- Điều kiện lấy mẫu:** Trời nắng
- Ngày nhận mẫu:** 24/10/2025 **Ngày thử nghiệm:** 24/10/2025
- Đơn vị yêu cầu lấy mẫu:** TRUNG TÂM NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Số 39, đường Hoàng Diệu, Phường Long Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh
- Đơn vị lấy mẫu:** PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
- Kết quả:**



Stt	Chỉ tiêu (1)	Đơn vị tính	Giới hạn phát hiện	Phương pháp thử / thiết bị đo	Kết quả	
					DV1025-69062	QCVN 01-1:2024/BYT
1	pH	-	2 - 12	TCVN 6492:2011 (@)	7,22	6 - 8,5
2	Clo dư tự do	mg/L	0,15	SMEWW 4500-Cl2.G:2023 (@)	0,45	0,2 - 1
3	Asen (As)	mg/L	0,0003	TCVN 6626:2000 (@)	< 0,0003 (#)	0,01
4	Độ đục	NTU	0,5	TCVN 6184:2008 (@)	< 0,5 (#)	2
5	Chỉ số Pecmanganat	mg/L	0,5	TCVN 6186:1996 (@)	0,8	2
6	Amoni (NH ₄ ⁺ tính theo N)	mg/L	0,03	TCVN 6179-1:1996 (@)	< 0,03 (#)	1
7	Coliform	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
8	E.Coli	CFU/100 mL	1	TCVN 6187-1:2019 (*)	< 1 (#)	< 1
9	Màu sắc	TCU	3	TCVN 6185:2015(C) (@)	< 3 (#)	15
10	Mùi	-	-	SMEWW 2150B:2023 (@)	Không có mùi lạ	Không có mùi lạ

Phiếu kết quả này không được sao chép từng phần ngoại trừ toàn bộ nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của HCEM

Trụ sở chính: số 137 Bis Nguyễn Đình Chính, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 2: số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ sở 3: số 28B Thi Sách, phường Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh.

Website: www.moitruonghcm.gov.vn ĐT: 0274. 3824753.

Ghi chú:

- QCVN 01-1:2024/BYT
 - Vị trí lấy mẫu:
DV1025-69062: Trường Mầm non Hiếu Liêm
 - (*) : Phép thử được công nhận theo ISO/IEC 17025 (VILAS - 084)
 - (@) : Phép thử được công nhận theo Nghị định 107/2016/NĐ-CP
 - (1) Chỉ tiêu trong môi trường Nước cấp không thuộc phạm vi chứng nhận theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP.
 - (#) : Kết quả phân tích nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.
 - Kết luận: Chất lượng nước tại Trường Mầm non Hiếu Liêm, ấp Chánh Hưng, xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh có các chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn cho phép theo QCVN 01-1:2024/BYT
 - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm và tại thời điểm đo.
 - Khách hàng chịu hoàn toàn trách nhiệm về các thông tin mẫu.
- Kiểm tra xác thực: <https://neac.gov.vn/>

**TRƯỞNG PHÒNG
PHÒNG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG**



Bùi Hồng Nga

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Chí Cường